




Stari trg 35, SI-3320 Velenje | T: +386 0590 79 962 | E: info@adesco.si | W: www.adesco.si

NAČRT RAZSVETLJAVE

Občina Radovljica



Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica



ADESCO družba za energetske
in IT rešitve, d.o.o.
Stari trg 35
3320 Velenje

Velenje, avgust 2025

© ADESCO, d.o.o.

Razmnoževanje celote ali dela dokumenta je prepovedano oz. po predhodnem soglasju podjetja **ADESCO**, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.;
Stari trg 35, SI-3320 Velenje

PODATKI ZA OBRAZEC NAČRTA RAZSVETLJAVE

Naziv in naslov upravitelja razsvetljave	Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica
Opredelitev vrste razsvetljave	Javna razsvetljava (cestna razsvetljava, razsvetljava javnih površin, razsvetljava ustanov, razsvetljava športnih igrišč, razsvetljava kulturnih spomenikov)
Kraj razsvetljave	Občina Radovljica
Površina občine (km ²)	118,6
Število prebivalcev ¹	19.373
Dolžina osvetljenih občinskih ali državnih cest za razsvetljavo cest (km)	76,70
Površina osvetljenih nepokritih javnih površin (m ²)	18.133
Površina osvetljenih pešpoti (km) ²	/
Površina osvetljenih fasad (m ²) ³	/
Površina osvetljenih športnih igrišč (m ²)	2.649
Površina osvetljenih kulturnih spomenikov (m ²)	/
Število prižigališč	94
Število svetilk	2.465
Celotna električna moč svetilk (kW)	132,22
Poraba električne energije (kWh/leto) ⁴	440.190

Svetilke	Število svetilk	Delež svetilk [%]	Moč [kW]
Svetilke, ki so v skladu z Uredbo ⁵	2.274	92	119,63
Svetilke, ki niso v skladu z Uredbo ⁶	191	8	12,59
SKUPAJ	2.465	100	132,22

- Letna poraba električne energije: **440.190 kWh**
- Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih površin: **22,72 kWh/prebivalca letno** in je pod mejno vrednostjo ki znaša 44,5 kWh/prebivalca.

¹ Podatki o številu prebivalcev so za leto 2025 in so pridobljeni na statističnem uradu Republike Slovenije.

² Pešpoti osvetljene v sklopu osvetljevanj cestišč

³ Podatkov o osvetljenih površinah objektov oz. ustanov ni bilo mogoče pridobiti.

⁴ Pri izračunu porabe električne energije je upoštevano normativno 4000 obratovalnih ur v letu in so upoštevane svetilke javne razsvetljave.

⁵ ULOR=0% (delež svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico)

⁶ ULOR>0% (delež svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico)

